

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**  
352430, г. Курганинск, ул. Гастелло, 33 тел.: 8 (86147)3-15-43

**Предписание № 3/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Государственному казённому учреждению социального обслуживания  
Краснодарского края "Курганинский реабилитационный центр для детей и  
подростков с ограниченными возможностями" в лице директора**

**Видяпиной Ирины Ивановны**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности Курганинского района, главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору Немцова Дмитрия Анатольевича № 3 от 12 января 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 22.01.2015 года с 14ч 00 мин до 17ч 00 мин; 05.02.2015 года с 10ч 00 мин до 12ч 00 мин.; 09.02.2015 года с 14ч 00 мин до 17ч 00 мин, проведена проверка старшим дознавателем отдела надзорной деятельности Курганинского района, государственным инспектором Курганинского района по пожарному надзору, майором внутренней службы М.А. Киселевым территорий и помещений Государственного казённого учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Курганинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" расположенного по адресу Краснодарский край г. Курганинск, ул. 76 квартал, 42

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГКУ СО КК «Курганинский реабилитационный центр»

**Видяпина Ирина Ивановна**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пр ед пи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует ограждение кровли административного здания	п. 8.11 СНиП 21-01-97*	01.02.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Курганинского района по пожарному надзору, старший дознаватель надзорной деятельности Курганинского района «09» февраля 2015 г.



М.А. Киселев

Предписание для исполнения получил:

Директор ГКУ СО КК  
«Курганинский реабилитационный центр»  
«09» февраля 2015 г.



И.И. Видяпина